



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5

тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3

тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО
СЕВЕРОБАЙКАЛЬСКОМУ, МУЙСКОМУ РАЙОНАМ И Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК УНДПР ГУ МЧС
РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д.16

тел: (30130) 2-78-93 E-mail: OND.SBK@yandex.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Северобайкальск

(место составления акта)

“ 12 ” Марта 20 21 г.

(дата составления акта)

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя**

№ 24

По адресу/адресам: 671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, пер. Пролетарский 11.

(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 24 от «02» марта 2021 г. Начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (Главного Государственного инспектора по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск по пожарному надзору) подполковника внутренней службы Ильина Дениса Сергеевича

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного пожарного надзора, издавшего
распоряжение или приказ о проведении проверки)

Была проведена плановая выездная проверка в отношении Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка» (ОГРН 1150327000207, ИНН 0317000105).

(наименование юридического лица, Ф.И.О. (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: «10» марта 2021 г. с 13 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. и «12» марта 2021 года с 10 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки:

2/ 4 часа

(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности и профилактической работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(а) Заведующая МАДОУ детский сад «Брусничка» Мельникова Т.В.

(заполняется при проведении выездной проверки)

Мельникова Т.В.

(фамилия, имя, отчество)

(подпись)

02.03.2021 г.

(дата)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: согласование с органами прокуратуры не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (а), проводившее проверку: Начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия (Главный Государственный инспектор по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск по пожарному надзору) подполковник внутренней службы Ильин Денис Сергеевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего (их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовал(и):

Заведующая МАДОУ детский сад «Брусничка» Мельникова Т.В.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены
1	2	3
1.	Не обеспечено дублирование сигнала о возникновении пожара на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации.	ч. 7 ст. 83 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

Заведующая МАДОУ детский сад «Брусничка» Мельникова Т.В.

(Должность Ф.И.О. лица, на которого возлагается ответственность за совершение нарушений (с указанием характера нарушений, лиц, допустивших нарушения))

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет

