



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, 5
тел: (3012) 37-32-50, E-mail: post-mchs-gu@yandex.ru*

УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

*670000, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ, ул. Димитрова, д. 3
тел: (3012) 37-34-85, 37-34-86, 37-34-74*

**ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО СЕВЕ-
РОБАЙКАЛЬСКОМУ, МУЙСКОМУ РАЙОНАМ И Г. СЕВЕРОБАЙКАЛЬСК УНДПР ГУ МЧС Рос-
СИИ ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ**

*671700, Республика Бурятия, г. Северобайкальск, ул. Космонавтов, д.16
тел: (30130) 2-78-93 E-mail: OND.SBK@yandex.ru*

АКТ

проведения практической обработки плана эвакуации

« 12 » марта 2021 г.

г. Северобайкальск

Комиссия в составе: Заведующей МАДОУ детский сад «Брусничка» Мельникова Т.В.,
Начальника УНДПР по Северобайкальскому, Муйскому районам и г. Северобайкальск
УНДПР ГУ МЧС России по Республике Бурятия подполковник внутренней службы Ильин
Д.С.

Провела практическую отработку эвакуации людей из помещений Муниципального ав-
тономного дошкольного образовательного учреждения детский сад «Брусничка» по адресу: г.
Северобайкальск, пер. Пролетарский д. 11.

(наименование и адрес объекта)

Практическая эвакуационная (тренировка) проведена в ходе проведения выездной пла-
новой проверки.

Цель и задачи тренировки: приобретение персоналом детского сада навыков и спо-
собности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникно-
вании угрозы пожара или самого пожара. Научиться определять решающее направление дей-
ствий и принимать правильные меры по спасению людей, предупреждению и ликвидации по-
жара.

Тренировка включала в себя три этапа.

В ходе первого этапа были проведены теоретические, инструкторские занятия персона-
лом детского садика о мерах пожарной безопасности в быту и на производстве, а также дей-
ствиях в случае возникновения пожара.

На втором этапе тренировки, до обслуживающего персонала объекта защиты был дове-
ден принцип работы ручных пожарных извещателей, огнетушителей, пожарных кранов внут-
реннего противопожарного водопровода, установок пожарной сигнализации, а также требова-
ния, предъявляемые к путям эвакуации на объектах с массовым пребыванием людей.

В ходе устного опроса обслуживающий персонал детского садика показал положитель-
ные навыки применения планов эвакуации, а также инструкций о действиях персонала в слу-
чае пожара.

На третьем этапе тренировки имитировано возникновение очага возгорания на первом этаже на кухне в 11 ч.34 мин.

Возникновение очага возгорания было обнаружено техническим работником, при срабатывании АПС.

В 11 ч. 34 мин. техническим персоналом, организовано открытие запасных выходов, сообщено в пожарную охрану о месте и времени возникновения пожара.

В 11 ч. 35 мин. начата общая эвакуация людей с объекта.

В 11 ч. 37 мин. тех персоналом были поданы первичные средства пожаротушения (огнетушители) к месту условного пожара.

В 11 ч. 42 мин. эвакуация завершена.

Членами комиссии подведены итоги проведенной практической эвакуации людей и тушения условного пожара.

Обслуживающий персонал объекта выбрал для вывода людей из детского сада правильное решающее направление. При условно горящем помещении столовой эвакуация людей осуществлялась персоналом объекта через коридоры, ведущие к запасным эвакуационным выходам, далее наружу и общее выдвигание на место сбора установленного согласно инструкции по пожарной безопасности.

Персонал детского сада, а также дети покинули здание организованно. В безопасной от огня и задымления зоне произведена сверка людей. Все системы автоматической противопожарной защиты здания сработали вовремя.

При завершении тренировки было установлено, что двери эвакуационных выходов находятся на легко открывающихся запорах и открываются по направлению выхода из здания. Дежурный персонал детского сада обеспечен стационарным телефоном, ручными электрическими фонарями, комплектом ключей от всех замков на дверях эвакуационных выходов. На объекте осуществляется круглосуточное дежурство обслуживающего персонала (сторожа).

Последняя тренировка на объекте проводилась – в мае 2020 года.

Продолжительность эвакуации составила - 7 минут.

Цели и задачи тренировки достигнуты.

РЕШЕНИЕ:

Практическую тренировку по эвакуации людей и тушению условного пожара в Муниципальном автономном дошкольном образовательном учреждении детский сад «Брусничка» считать – удовлетворительной.

Начальник ОНДПР по Северобайкальскому
Муйскому районам и г. Северобайкальск
УНДПР ГУ МЧС России по РБ

подполковник внутренней службы


«12» марта 2021 г.


(подпись)

Д.С. Ильин
(Ф.И.О.)

Заведующая МАДОУ детский сад
«Брусничка»

«12» марта 2021 г.


(подпись)

Т.В. Мельникова
(Ф.И.О.)